

# **CERTYFIKAT ZGODNOŚCI**

## **Nr P41/229/2023 (8876) Z1**

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:

**DELTA KTW Sp. z o. o.**  
**40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21**

Nazwa i adres producenta:

**DELTA KTW Sp. z o. o.**  
**40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21**

Nazwa wyrobu:

**Drzwi stalowe wewnętrzne**  
**DELTA**

Typ (odmiany):

**SPECIAL 68SL**

Podstawowe parametry:

**Klasyfikacja wg normy PN-EN 14351-2: 2018-12 na odwrocie certyfikatu**

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:

**PN-EN 14351-2:2018-12**

Data ważności certyfikatu: **20 grudnia 2026 roku**

Niniejszy certyfikat stanowi aktualizację certyfikatu nr P41/229/2023 (8876), wystawionego dnia 26.09.2024r., w którym zmieniono nazwę posiadacza certyfikatu i nazwę producenta


Certyfikat jest ważny w okresie **od 21 grudnia 2023r. do 20 grudnia 2026r.** pod warunkiem, że ważna jest specyfikacja techniczna, wyrób spełnia jej wymagania oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, system, warunki i miejsce produkcji.

Certyfikacja zgodności wyrobów Typ „3” wg PN-EN ISO/IEC 17067: 2014-01

Dobrowolny certyfikat zgodności wystawiony w ramach programu PC-03

Numer identyfikacyjny procesu: 111/W/2023

**KIEROWNIK**  
**DZIAŁU CERTYFIKACJI**



**mgr inż. Marek ZIĘTALA**

**Z-CA DYREKTORA ds. BADAWCZYCH**



**dr hab. inż. Ireneusz BAIC**

*Certyfikat może być publikowany bez komentarzy, skrótów i zmian.*

**Warszawa, dnia 28 listopada 2024r.**

**Z1 - zmiana nr 1**

Nr P41/229/2023 (8876) Z1

Typ: DELTA SPECIAL 68SL

**Klasyfikacja właściwości drzwi stalowych wewnętrznych wg PN-EN 14351-2:2018-12**  
**Odrębne określanie właściwości dla drzwi wewnętrznych**

Rozdział	Właściwość	Klasyfikacja/wartość	Norma klasyfikacyjna
4.2	Substancje niebezpieczne	nie zawiera	PN-EN 14351-2:2018-12 p. 4.2
4.3	Odporność na uderzenia	npd	PN-EN 13049:2004
4.4; 4.12	Szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy (mm)	900x2000	PN-EN 14351-2:2018-12 p. 4.4 PN-EN 14351-2:2018-12 p. 4.12
4.6	Właściwości akustyczne $R_w$ (dB)	28 (-3;-5)	PN-EN ISO 717-1:2013
4.12	Przenikalność cieplna $U_w$ ( $W/m^2K$ )	npd	PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-2:2012
4.09	Przepuszczalność powietrza	klasa 4	PN-EN 12207:2017-01
4.10	Zdolność do zwolnienia	npd	PN-EN 12400:2004
4.11.1	Trwałość przepuszczalności powietrza	npd	PN-EN 12365-1:2006
4.13	Siły operacyjne (dla drzwi uruchamianych ręcznie)	npd	PN-EN 12217:2015-06
4.14	Wytrzymałość mechaniczna	npd	PN-EN 1192:2001
4.21	Wentylacja	npd	PN-EN 14351-2:2018-12 p. 4.21
4.15	Kuloodporność	npd	PN-EN 1522:2000
4.16	Odporność na wybuch	npd	PN-EN 13123-1:2002
4.17	Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	npd	PN-EN 12400:2004
4.18	Zachowanie się pomiędzy różnymi klimatami	npd	PN-EN 12219:2002
4.19	Odporność na włamanie	klasa RC2	PN-EN 1627:2012

Kierownik  
Działu Certyfikacji  
  
mgr inż. Marek Zietała